

様式第5号

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書

平成22年 3月19日

財団法人福島県下水道公社理事長

工事番号	第10 - 北 - 004号						
工事名	汚水ポンプ修繕工事						
質 問 事 項							
<p>下記項目について教えてください。</p> <p>(1)No.1汚水ポンプの機器総重量 (2)No.4汚水ポンプの機器総重量 (3)輸送費の片道運搬距離</p>							
回 答 事 項							
<p>下記に示すとおり回答いたします。</p> <table><tr><td>(1)No.1汚水ポンプの機器総重量</td><td>約 1,320 kg</td></tr><tr><td>(2)No.4汚水ポンプの機器総重量</td><td>約 2,990 kg</td></tr><tr><td>(3)輸送費の片道運搬距離</td><td>約 800 km</td></tr></table>		(1)No.1汚水ポンプの機器総重量	約 1,320 kg	(2)No.4汚水ポンプの機器総重量	約 2,990 kg	(3)輸送費の片道運搬距離	約 800 km
(1)No.1汚水ポンプの機器総重量	約 1,320 kg						
(2)No.4汚水ポンプの機器総重量	約 2,990 kg						
(3)輸送費の片道運搬距離	約 800 km						