

## 条件付一般競争入札説明書等に関する回答書

平成28年 3月15日

公益財団法人 福島県下水道公社理事長

案件名	高分子凝集剤（県北、県中分）
質 問 事 項	
下記項目について教えてください。  ① 県中、県北とも脱水機が複数ありますが、各何種類使用していますか。 また、参考でその品番を公開できますか。  ② 納入についてパレット搬入とありますが、荷下ろし用のフォークリフト はありますか。  ③ 落札した場合、サンプリングから選定・実機テスト迄どのくらい期間を いただけますか。	
回 答 事 項	
下記に示すとおり回答いたします。  ① 平成27年度実績 県北 遠心脱水機：ヘルスフロック C-808（1種類） 高効率型圧入式スクリュープレス脱水機：ヘルスフロック C-807（1種類） ベルト型ろ過濃縮機：ヘルスフロック C-808（1種類） 県中 ベルトプレス脱水機：ヘルスフロック C-808（1種類） スクリュープレス脱水機：ヘルスフロック C-808（1種類）  ② 荷下ろし用のフォークリフトはありません。  ③ 期間は14日とします。なお、実機テスト等の結果から、14日以上必 要な場合には協議とします。	