

平成26年10月24日

公益財団法人福島県下水道公社理事長

工事番号	第14北5216号
工事名	No.5汚水ポンプ電動機修繕工事
質問事項	
<p>下記項目について教えて下さい。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>①機器仕様の中で、指定のない項目につきましては、東芝三菱電機社標準仕様で見積してよろしいでしょうか。</li><li>②塗装はエポキシ&amp;ポリウレタン塗装で合計塗装膜厚40<math>\mu</math>m、塗装色はマンセル2.5GPB6/2でよろしいでしょうか。</li><li>③グリース銘柄は協同油脂製:レアマックススーパーでよろしいでしょうか。</li><li>④適用規格は国内規格でよろしいでしょうか。</li><li>⑤軸受用温度計は、既設使用でよろしいでしょうか。</li><li>⑥No.5汚水ポンプ電動機の据付は、No.4汚水ポンプに据付をすればよろしいでしょうか。</li></ul>	
回答事項	
<p>下記に示すとおり回答いたします。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>① 機器仕様は特記仕様書の「工事概要 6. 機器仕様」(特記仕様書では形式及び定格のみ、その他の仕様については機械設備標準仕様書及び機械設備工事一般仕様書による)によりますが、定めのない事項については、特に制限はしていません。</li><li>② 機械設備工事一般仕様書第2章第4節第215条によりフタル酸樹脂系(鉛・クロムフリー)、合計塗装厚125<math>\mu</math>m、マンセル7.5GY6/2青磁色で設計しています。</li><li>③ 油脂類の銘柄指定はしていません。</li><li>④ 機械設備工事一般仕様書第2章第1節第201条により国内規格を原則としていますが、日本規格協会に準ずる同等の海外規格に限り使用できます。</li><li>⑤ 機械設備標準仕様書第3章第3節§1の1-10により軸受用温度計は標準付属品となります。</li><li>⑥ No.5汚水ポンプ電動機はNo.4汚水ポンプに据付けます。</li></ul>	